



Classification selon les conditions
d'essais AEAI du répertoire grêle

Protection contre la grêle AEAI n° 40833

Demandeur

Dachziegelwerke Nelskamp GmbH
Waldweg 6
46514 Schermbeck
Allemagne

Fabricant

Dachziegelwerke Nelskamp GmbH
46514 Schermbeck
Allemagne

Groupe

126 - Toiture - Tuiles en béton

Produit

Finkenberger-Pfanne

Description

Tuile en béton pour pose en discontinu.
Dimensions: env. 340 x 420 mm.
Longueur de couverture: env. 314 mm - 345 mm, largeur de couverture: env. 300 mm.
Épaisseur au niveau du point critique > 10 mm.
L'examen a été pratiqué avec et sans crochets tempête.
La reconnaissance est valable pour toutes les couleurs et finitions disponibles.
Usine de production: Schermbeck.

Documentation

gbd LAB GmbH: Rapport d'essais 'L26/1110_01' (12. Mai 2026)

Conditions d'essais AEAI

01 Tuiles et tuiles en béton, version 1.05 du 01.02.2021

Classification Evaluation

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4
Résistance à la grêle aspect RG 4

Remarques

Durée de validité

31.12.2031

Date d'édition

02.10.2026

Remplace l'attestation du

-

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité
Protection de lumière

Mécanique
Étanchéité

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie AEAI

Bundesgasse 20 Case postale 3001 Berne T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch