



VKF Hagelschutz Nr. 40834

Inhaber /-in

Dachziegelwerke Nelskamp GmbH
Waldweg 6
46514 Schermbeck
Deutschland

Hersteller /-in

Dachziegelwerke Nelskamp GmbH
46514 Schermbeck
Deutschland

Gruppe 121 - Dach - Photovoltaik Module

Produkt G10S PV / R10 PV / DS10 PV

Beschreibung Energiedach für die gemeinsame Eindeckung mit den Dachziegeln G10S / R10 / DS10.
Glas-Glas Photovoltaikmodul, Farbe schwarz.
Frontglas vorgespannt/teilvorgespannt, Stärke = 3,2 mm.
Rückseitenglas vorgespannt/teilvorgespannt, Stärke = 2,0 mm.
Umlaufender Rahmen aus Aluminium.
Die Anerkennung hat auch Gültigkeit für Photovoltaik Module mit seitlicher Eindeckung unter Verwendung von den Tondachziegeln G10S (Lattenweite 390-404mm), R10 (Lattenweite 390 - 404mm) und DS10 (Lattenweite 390 - 404mm).

Unterlagen gbd LAB GmbH: Prüfbericht 'L26/1109_01' (12. Mai 2026)

VKF Prüfbestimmungen 25 Photovoltaik Module, Version 1.03 vom 01.11.2016

Klassifikation	Hagelwiderstand Funktionalität	HW 5
Beurteilung	Hagelwiderstand Aussehen	HW 5

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2031
Ausstellungsdatum 02.10.2026
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW 5
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW --

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch