



## VKF Hagelschutz Nr. 40838

**Inhaber /-in**

James Hardie Europe GmbH Schweiz  
Worblaufenstrasse 202  
3048 Worblaufen  
Schweiz

**Hersteller /-in**

James Hardie Europe GmbH  
40474 Düsseldorf  
Deutschland

**Gruppe**

140 - Fassade - Mineralisch gebundene Platten

**Produkt**

Putzträgerplatte Powerpanel H2O verputzt mit mineralischem Einbettmörtel und 1-lagigem organischem Deckputz System GREUTOL

**Beschreibung**

Putzträgerplatte:

- Powerpanel H2O, Stärke = 12.50 mm (nominell), verschraubt mit Unterkonstruktion

Putzaufbau:

- Grundierung: GREOPRIME TIEFGRUND W
- Armierung: Armierungsgewebe 7/7 mm und Panzerwinkelprofil in GREUTOL COMBI LIGHT 432 mineralisch, Stärke = 5 mm (gemessen)
- Deckputz aussen: Vollabrieb GREUTOL SILIKONHARZ 360/361, Stärke = 2mm (gemessen)
- Zwei Anstriche mit GREOCOLOR OPTITOP, Farbe = weiss

Unterkonstruktion:

- Holz, 40 mm \* 60 mm, Abstand 625 mm

**Unterlagen**

Blechschiidt Engineering: Prüfbericht 'HIR 180-2' (24. Mai 2026)

**VKF Prüfbestimmungen** 21 Putz auf festem Untergrund, Version 1.03 vom 01.06.2014

**Klassifikation**

Hagelwiderstand Funktionalität

HW 4\*

**Beurteilung**

Hagelwiderstand Aussehen

HW 4\*

**Bemerkungen**

\* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern.

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2031

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

**Ausstellungsdatum**

02.10.2026

**Ersetzt Dokument vom**

-



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

|                      |       |                 |       |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| Lichtdurchlässigkeit | HW -- | Mechanik        | HW -- |
| Lichtabschirmung     | HW -- | Wasserdichtheit | HW 4* |

**Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch