



Classification selon les conditions
d'essais AEAI du répertoire grêle

Protection contre la grêle AEAI n° 40841

Demandeur

Paul Bauder GmbH & Co. KG
Korntaler Landstrasse 63
70499 Stuttgart
Allemagne

Fabricant

Paul Bauder GmbH & Co. KG
70499 Stuttgart
Allemagne

Groupe

108 - Toiture – Lés d'étanchéité (essai système)

Produit

BauderTOP Alpindach

Description

Systèmes Bauder avec lés de bitume polymère autocollants à froid, 2 couches.
Fixés mécaniquement sur les toits alpins, support dur.
Couche inférieure: BauderTOP UDS 3 NK (3mm) ou Bauder E-KV 4 (4mm) ou BauderTEC KSA (3mm) ou BauderTEC KSA VL 35 (3,5mm) ou BauderTEC KSA DUO (3mm) ou BauderTEC ELWS DUO (3mm) ou BauderTEC KSA DUO 40 (4mm) ou BauderTEC KSA VL 30 (3mm) ou BauderTEC KSA DUO 35 (3,5mm).
Couche supérieure: Bauder K5K (5,2mm) ou BauderKARAT (5,2mm) ou BauderTEC KSO SN (4mm).
Valable pour toutes les couleurs d'ardoise au niveau de la couche supérieure.

Documentation

gbd LAB GmbH: Rapport d'essais 'L25/3628_01' (21. Mai 2026)

Conditions d'essais AEAI

12 Plaques bitumineuses, version 1.04 du 01.07.2015; 09 Lés d'étanchéité, version 1.04 du 01.04.2020

Classification Evaluation

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5
Résistance à la grêle aspect RG 5

Remarques

Durée de validité

31.12.2031

Date d'édition

02.10.2026

Remplace l'attestation du

-

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --	Étanchéité sur base rigide	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 5	Étanchéité sur base souple	RG --

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie AEAI

Bundesgasse 20 Case postale 3001 Berne T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch