



VKF Hagelschutz Nr. 40842

Inhaber /-in

Paul Bauder AG
Alte Zugerstrasse 16
6403 Küsnacht am Rigi
Schweiz

Hersteller /-in

Paul Bauder AG
6403 Küsnacht am Rigi
Schweiz

Gruppe

108 - Dach - Dichtungsbahnen (Systemprüfung)

Produkt

BauderTOP Alpindach

Beschreibung

Bauder-Systeme mit kaltselbstklebenden Polymerbitumenbahnen, 2-lagig.
Mechanisch auf alpine Dächer befestigt, harten Untergrund.
Untere Lage: BauderTOP UDS 3 NK (3mm) oder Bauder E-KV 4 (4mm) oder BauderTEC KSA (3mm) oder BauderTEC KSA VL 35 (3,5mm) oder BauderTEC KSA DUO (3mm) oder BauderTEC ELWS DUO (3mm) oder BauderTEC KSA DUO 40 (4mm) oder BauderTEC KSA VL 30 (3mm) oder BauderTEC KSA DUO 35 (3,5mm).
Obere Lage: Bauder K5K (5,2mm) oder BauderKARAT (5,2mm) oder BauderTEC KSO SN (4mm).
Gilt für alle Schieferfarben in der oberen Lage.

Unterlagen

gbd LAB GmbH: Prüfbericht 'L25/3628_01' (21. Mai 2026)

VKF Prüfbestimmungen

12 Bitumenplatte, Version 1.04 vom 01.07.2015; 09 Dichtungsbahnen, Version 1.04 vom 01.04.2020

Klassifikation

Hagelwiderstand Funktionalität

HW 5

Beurteilung

Hagelwiderstand Aussehen

HW 5

Bemerkungen**Gültigkeitsdauer**

31.12.2031

Ausstellungsdatum

02.10.2026

Ersetzt Dokument vom

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit HW --

Mechanik HW --

Wasserdichtheit auf starrer Unterlage HW --

Lichtabschirmung HW --

Wasserdichtheit HW 5

Wasserdichtheit auf flexibler Unterlage HW --

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch