



Classification selon les conditions
d'essais AEA I du répertoire grêle

Protection contre la grêle AEA I n° 40845

Demandeur

Bauder Ges.m.b.H
Gewerbepark 16
4052 Ansfelden
Autriche

Fabricant

Bauder Ges.m.b.H
4052 Ansfelden
Autriche

Groupe

108 - Toiture – Lés d'étanchéité (essai système)

Produit

BauderTEC Warmdach

Description

Système de toiture chaude Bauder avec lés de bitume, 2 couches.
Collé ou fixé mécaniquement sur la structure, support mou (PIR, EPS et laine minérale).
Couche inférieure: BauderTEC KSA (3mm) ou BauderFLEX MF 30 (3mm) ou BauderTEC KSA DUO (3mm) ou BauderTEC ELWS DUO (3mm) ou BauderTEC KSA DUO 40 (4mm) ou BauderTEC KSA DUO 35 (3,5mm) ou BauderTEC KSA VL 30 (3mm) ou Bauder E-KV-4 (4mm) ou Bauder E-KV-5 (5mm) ou Bauder FLEX K5E (5,2mm) ou BauderTEC KSA VL 35 (3,5mm) ou BauderTHERM UL 50 (4,2mm) ou BauderPYE G 200 S4 (4mm) ou BauderFLEX K5E FBS (5,2mm).
Couche supérieure: Bauder E-KV-4 S (4mm) ou Bauder E-KV-5 S (5,2mm) ou Bauder K5K (5,2mm) ou BauderPLANT E (5,2mm) ou BauderEP 5 WF AF (5mm).
Valable pour toutes les couleurs d'ardoise au niveau de la couche supérieure.

Documentation

gbd LAB GmbH: Rapport d'essais 'L25/3628_03' (21. Mai 2026)

Conditions d'essais AEA I

12 Plaques bitumineuses, version 1.04 du 01.07.2015; 09 Lés d'étanchéité, version 1.04 du 01.04.2020

**Classification
Evaluation**

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5
Résistance à la grêle aspect RG 5

Remarques**Durée de validité**

31.12.2031

Date d'édition

02.10.2026

Remplace l'attestation du

-

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --	Étanchéité sur base rigide	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 5	Étanchéité sur base souple	RG --

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie AEA I

Bundesgasse 20 Case postale 3001 Berne T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch