



Protection contre la grêle AEAI n° 40846

Demandeur

Paul Bauder GmbH & Co. KG
Korntaler Landstrasse 63
70499 Stuttgart
Allemagne

Fabricant

Paul Bauder GmbH & Co. KG
70499 Stuttgart
Allemagne

Groupe

108 - Toiture – Lés d'étanchéité (essai système)

Produit

BauderTEC Warmdach

Description

Système de toiture chaude Bauder avec lés de bitume, 2 couches.
Collé ou fixé mécaniquement sur la structure, support mou (PIR, EPS et laine minérale).
Couche inférieure: BauderTEC KSA (3mm) ou BauderFLEX MF 30 (3mm) ou BauderTEC KSA DUO (3mm) ou BauderTEC ELWS DUO (3mm) ou BauderTEC KSA DUO 40 (4mm) ou BauderTEC KSA DUO 35 (3,5mm) ou BauderTEC KSA VL 30 (3mm) ou Bauder E-KV-4 (4mm) ou Bauder E-KV-5 (5mm) ou Bauder FLEX K5E (5,2mm) ou BauderTEC KSA VL 35 (3,5mm) ou BauderTHERM UL 50 (4,2mm) ou BauderPYE G 200 S4 (4mm) ou BauderFLEX K5E FBS (5,2mm).
Couche supérieure: Bauder E-KV-4 S (4mm) ou Bauder E-KV-5 S (5,2mm) ou Bauder K5K (5,2mm) ou BauderPLANT E (5,2mm) ou BauderEP 5 WF AF (5mm).
Valable pour toutes les couleurs d'ardoise au niveau de la couche supérieure.

Documentation

gbd LAB GmbH: Rapport d'essais 'L25/3628_03' (21. Mai 2026)

Conditions d'essais AEAI

12 Plaques bitumineuses, version 1.04 du 01.07.2015; 09 Lés d'étanchéité, version 1.04 du 01.04.2020

**Classification
Evaluation**

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5
Résistance à la grêle aspect RG 5

Remarques**Durée de validité**

31.12.2031

Date d'édition

02.10.2026

Remplace l'attestation du

-

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --	Étanchéité sur base rigide	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 5	Étanchéité sur base souple	RG --