



VKF Hagelschutz Nr. 40847

Inhaber /-in

Bauder Ges.m.b.H
Gewerbepark 16
4052 Ansfelden
Österreich

Hersteller /-in

Bauder Ges.m.b.H
4052 Ansfelden
Österreich

Gruppe

108 - Dach - Dichtungsbahnen (Systemprüfung)

Produkt

BauderKARAT Warmdach auf Mineralwolle

Beschreibung

Bauder-Warmdach-Systeme mit Bitumenbahnen, 2-lagig.
Geklebt oder mechanisch befestigt auf Unterkonstruktion, weichen Untergrund (Mineralwolle).
Untere Lage: BauderTEC KSA DUO (3mm) oder BauderTEC KSA (3mm) oder BauderTEC ELWS DUO (3mm) oder BauderFLEX MF 30 (3mm) oder BauderTEC KSA DUO 35 (3,5mm) oder BauderTEC KSA VL 35 (3,5mm) oder BauderTEC KSA VL 30 (3mm) oder BauderTEC KSA DUO 40 (4mm) oder BauderPYE G 200 S 4 (4mm) oder Bauder E-KV-4 (4mm) oder Bauder E-KV-5 (5mm) oder BauderFLEX K5E FBS (5mm).
Obere Lage: Bauder K5P (5,2mm) oder BauderKARAT (5,2mm) oder BauderDIAMANT (5,2mm) oder BauderSMARAGD (5,2mm).
Gilt für alle Schieferfarben in der oberen Lage.

Unterlagen

gbd LAB GmbH: Prüfbericht 'L25/3628_05' (21. Mai 2026)

VKF Prüfbestimmungen

12 Bitumenplatte, Version 1.04 vom 01.07.2015; 09 Dichtungsbahnen, Version 1.04 vom 01.04.2020

Klassifikation

Hagelwiderstand Funktionalität

HW 5

Beurteilung

Hagelwiderstand Aussehen

HW 5

Bemerkungen**Gültigkeitsdauer**

31.12.2031

Ausstellungsdatum

02.10.2026

Ersetzt Dokument vom

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit HW --

Mechanik HW --

Wasserdichtheit auf starrer Unterlage HW --

Lichtabschirmung HW --

Wasserdichtheit HW 5

Wasserdichtheit auf flexibler Unterlage HW --

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch