



Protection contre la grêle AEAI n° 40850

Demandeur

Bauder Ges.m.b.H
Gewerbepark 16
4052 Ansfelden
Autriche

Fabricant

Bauder Ges.m.b.H
4052 Ansfelden
Autriche

Groupe

108 - Toiture – Lés d'étanchéité (essai système)

Produit

BauderKARAT Warmdach auf PIR

Description

Système de toiture chaude Bauder avec lés de bitume, 2 couches.
Collé ou fixé mécaniquement sur la structure, support mou (PIR et EPS).
Couche inférieure: BauderTEC KSA DUO (3mm) ou BauderTEC KSA (3mm) ou BauderTEC ELWS DUO (3mm) ou BauderFLEX MF 30 (3mm) ou BauderTEC KSA DUO 35 (3,5mm) ou BauderTEC KSA VL 35 (3,5mm) ou BauderTEC KSA VL 30 (3mm) ou BauderTEC KSA DUO 40 (4mm) ou Bauder E-KV-4 (4mm) ou Bauder E-KV-5 (5mm) ou BauderFLEX K5E FBS (5,2mm) ou BauderTHERM UL 50 (4,2mm) ou BauderPYE G 200 S 4 (4mm).
Couche supérieure: Bauder K5P (5,2mm) ou BauderKARAT (5,2mm) ou BauderDIAMANT (5,2mm) ou BauderSMARAGD (5,2mm).
Valable pour toutes les couleurs d'ardoise au niveau de la couche supérieure.

Documentation

gbd LAB GmbH: Rapport d'essais 'L25/3628_04' (21. Mai 2026)

Conditions d'essais AEAI

12 Plaques bitumineuses, version 1.04 du 01.07.2015; 09 Lés d'étanchéité, version 1.04 du 01.04.2020

**Classification
Evaluation**

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5
Résistance à la grêle aspect RG 5

Remarques**Durée de validité**

31.12.2031

Date d'édition

02.10.2026

Remplace l'attestation du

-

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --	Étanchéité sur base rigide	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 5	Étanchéité sur base souple	RG --