



VKF Hagelschutz Nr. 40851

Inhaber /-in

Paul Bauder GmbH & Co. KG
Korntaler Landstrasse 63
70499 Stuttgart
Deutschland

Hersteller /-in

Paul Bauder GmbH & Co. KG
70499 Stuttgart
Deutschland

Gruppe 108 - Dach - Dichtungsbahnen (Systemprüfung)

Produkt BauderKARAT Warmdach auf PIR

Beschreibung

Bauder-Warmdach-Systeme mit Bitumenbahnen, 2-lagig.
Geklebt oder mechanisch befestigt auf Unterkonstruktion, weichen Untergrund (PIR und EPS).
Untere Lage: BauderTEC KSA DUO (3mm) oder BauderTEC KSA (3mm) oder BauderTEC ELWS DUO (3mm) oder BauderFLEX MF 30 (3mm) oder BauderTEC KSA DUO 35 (3,5mm) oder BauderTEC KSA VL 35 (3,5mm) oder BauderTEC KSA VL 30 (3mm) oder BauderTEC KSA DUO 40 (4mm) oder Bauder E-KV-4 (4mm) oder Bauder E-KV-5 (5mm) oder BauderFLEX K5E FBS (5,2mm) oder BauderTHERM UL 50 (4,2mm) oder BauderPYE G 200 S 4 (4mm).
Obere Lage: Bauder K5P (5,2mm) oder BauderKARAT (5,2mm) oder BauderDIAMANT (5,2mm) oder BauderSMARAGD (5,2mm).
Gilt für alle Schieferfarben in der oberen Lage.

Unterlagen gbd LAB GmbH: Prüfbericht 'L25/3628_04' (21. Mai 2026)

VKF Prüfbestimmungen 12 Bitumenplatte, Version 1.04 vom 01.07.2015; 09 Dichtungsbahnen, Version 1.04 vom 01.04.2020

Klassifikation	Hagelwiderstand Funktionalität	HW 5
Beurteilung	Hagelwiderstand Aussehen	HW 5

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2031
Ausstellungsdatum 02.10.2026
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --	Wasserdichtheit auf starrer Unterlage	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5	Wasserdichtheit auf flexibler Unterlage	HW --

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch