



Protection contre la grêle AEAI n° 40852

Demandeur

Paul Bauder AG
Alte Zugerstrasse 16
6403 Küssnacht am Rigi
Suisse

Fabricant

Paul Bauder AG
6403 Küssnacht am Rigi
Suisse

Groupe

108 - Toiture – Lés d'étanchéité (essai système)

Produit

BauderTEC Warmdach

Description

Système de toiture chaude Bauder avec lés de bitume, 2 couches.
Collé ou fixé mécaniquement sur la structure, support mou (PIR et EPS).
Couche inférieure: BauderTEC KSA DUO (3mm) ou BauderTEC KSA (3mm) ou BauderTEC ELWS DUO (3mm) ou BauderTHERM UL 50 (4mm) ou BauderFLEX MF 30 (3mm) ou BauderTEC KSA VL 35 (3,5mm) ou Bauder EGV 3 (3mm).
Couche supérieure: Bauder K5P (5,2mm) ou BauderKARAT (5,2mm) ou BauderDIAMANT (5,2mm) ou BauderSMARAGD (5,2mm) ou Bauder K5K (5,2mm) ou Bauder EP 5 AF (5mm).
Valable pour toutes les couleurs d'ardoise au niveau de la couche supérieure.

Documentation

gbd LAB GmbH: Rapport d'essais 'L25/3628_06' (21. Mai 2026)

Conditions d'essais AEAI

12 Plaques bitumineuses, version 1.04 du 01.07.2015; 09 Lés d'étanchéité, version 1.04 du 01.04.2020

**Classification
Evaluation**

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5
Résistance à la grêle aspect RG 5

Remarques**Durée de validité**

31.12.2031

Date d'édition

02.10.2026

Remplace l'attestation du

-

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --	Étanchéité sur base rigide	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 5	Étanchéité sur base souple	RG --