Klassifikation gemäss den
VKF-Prüfbestimmungen Hagelregister

VKF Hagelschutz Nr. 40853

Inhaber /-in
JA Solar GmbH
Bauhausplatz 4
80807 München
Deutschland

Hersteller /-in

Gruppe	142 - Fassade - Photovoltaik Module
Produkt	JAM48D50/51-LR
Beschreibung	Glas-Glas Photovoltaikmodul. Frontglas vorgespannt/teilvorgespannt, Stärke = 2,0 mm. Rückseitenglas vorgespannt/teilvorgespannt, Stärke = 2,0 mm. Umlaufender Rahmen aus Aluminium. Die Anerkennung bezieht sich auf den solaren Teil, den Rahmen und alle Leistungsklassen.
Unterlagen	Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H465' (8. August 2024); -: Bestätigung Hersteller '20261015' (15. Oktober 2026)
VKF Prüfbestimmungen	Beschluss B Beschluss für die Zuordnung von nach IEC- und ISO-Normen geprüften solaren Elementen zu einer Hagelwiderstandsklasse, Version 1.05 vom 01.5.2024
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität HW 3
Bemerkungen	

Gültigkeitsdauer	31.12.2031
Ausstellungsdatum	16.10.2026
Ersetzt Dokument vom	16.10.2026

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

VKF · AEAI
Elektronisches Siegel
Cachet électronique

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW --

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF
Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch