



Protection contre la grêle AEAI n° 40853

Demandeur

JA Solar GmbH
Bauhausplatz 4
80807 München
Allemagne

Fabricant**Groupe**

142 - Façade - Modules photovoltaïques

Produit

JAM48D50-51/LR

Description

Modules photovoltaïques verre-verre.
Verre avant précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 2,0 mm.
Verre arrière précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 2,0 mm.
Cadre en aluminium.
La reconnaissance concerne la partie solaire, le cadre et toutes les classes de performance disponibles.

Documentation

Institut für Solartechnik SPF: Rapport d'essais 'H465' (8. August 2024)

Conditions d'essais AEAI

25 Modules Photovoltaïques, version 1.03 du 01.11.2016

**Classification
Evaluation**

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4
Résistance à la grêle aspect RG 4

Remarques**Durée de validité**

31.12.2031

Date d'édition

02.10.2026

Remplace l'attestation du

-

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 4
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --