Klassifikation gemäss den
VKF-Prüfbestimmungen Hagelregister

VKF Hagelschutz Nr. 40881

Inhaber /-in
ERLUS AG
Hauptstrasse 106
84088 Neufahrn
Deutschland

Hersteller /-in
ERLUS AG
84088 Neufahrn
Deutschland

Gruppe	118 - Dach - Ziegel
Produkt	Erlus E 58 PLUS®
Beschreibung	Tondachziegel für überlappende Verlegung. Grösse: 360 x 540 mm, Decklänge: 405 - 435 mm, Deckbreite: 305 mm. Oberfläche: farbig engobiert. Farbe: Gilt für alle erhältlichen Farben. Die Prüfung wurde mit und ohne Sturmklammern durchgeführt. Produktionswerk: Neufahrn.
Unterlagen	gbd LAB GmbH: Prüfbericht 'L25_0912_14' (17. Dezember 2025)
VKF Prüfbestimmungen	01 Ziegel und Betondachsteine, Version 1.05 vom 01.02.2021

Klassifikation	Hagelwiderstand Funktionalität	HW 5
Beurteilung	Hagelwiderstand Aussehen	HW 5

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer	31.12.2031
Ausstellungsdatum	27.02.2026
Ersetzt Dokument vom	-

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

VKF · AEAI
Elektronisches Siegel
Cachet électronique

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF
Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch