Classification selon les conditions
d'essais AEAI du répertoire grêle

Protection contre la grêle AEAI n° 40904

Demandeur
Solarix Concepts B.V.
Flevolaan 19
1382 Weesp
Pays-Bas

Fabricant
Solarix Concepts B.V.
1382 Weesp
Pays-Bas

Groupe	121 - Toiture - modules photovoltaiques
Produit	SLX-GG-BC-Series
Description	Module photovoltaïque verre-verre. Vitrage avant entièrement en verre trempé, épaisseur ≧ 4 mm. Vitrage arrière entièrement en verre trempé, épaisseur ≧ 4 mm (épaisseur identique au vitrage avant). Dépourvu de cadre. La reconnaissance est valable pour tous les coloris et tous les degrés de brillance disponibles. La reconnaissance n'est pas valable pour un vitrage avant structuré (relief). La fixation du module n'a pas été testée.
Documentation	TÜV Rheinland Solar GmbH: Rapport d'essais 'DE26VTGS 001' (6. Oktober 2026)
Conditions d'essais AEAI	25 Modules Photovoltaiques, version 1.03 du 01.11.2016
Classification	Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5
Evaluation	Résistance à la grêle aspect RG 5
Remarques	
Durée de validité	31.12.2031
Date d'édition	12.11.2026
Remplace l'attestation du	-

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

VKF · AEAI
Elektronisches Siegel
Cachet électronique

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 5
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --