Classification selon les conditions
d'essais AEAI du répertoire grêle

Protection contre la grêle AEAI n° 40905

Demandeur
Solidee AG
Veja Alvra 78
7482 Bergün/Bravuogn
Suisse

Fabricant
Sonnenkraft Energy GmbH
9300 St. Veit an der Glan
Autriche

Groupe 121 - Toiture - modules photovoltaiques

Produit ALVRAS (module taille M)

Description
Modules photovoltaïques verre-verre.
Verre avant précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 3,2 mm.
Verre arrière précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 3,2 mm.
Sans cadre.
Fixation des modules avec étrier en acier inoxydable 1.4301.
La reconnaissance concerne la partie solaire et les étriers.

Documentation p+f expert ag: Rapport d'essais 'H 234' (17. Juli 2026)

Conditions d'essais AEAI 25 Modules Photovoltaiques, version 1.03 du 01.11.2016

Classification Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5
Evaluation Résistance à la grêle aspect RG 5

Remarques

Durée de validité 31.12.2031
Date d'édition 12.11.2026
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

VKF · AEAI
Elektronisches Siegel
Cachet électronique

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 5
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --